



Elektro-Lufterhitzer zum Anschluss an Drehstrom 220 u 380 Volt  
 1200 m<sup>3</sup>/h von ±0 auf +45°C, Anschlusswert 21KW, 2Gruppen je 7 u. 14 KW  
 Hochleistungs-Radial-Lüfter NZ 200/4, L= 1200m<sup>3</sup>/h, n=1400 Upm  
 Drehstrom-Motor 220/380 Volt, Schutzart P33, D, 4 KW=0,5 PS,  
 Nennstr. 1,99 - 1,15 Amp.  
 Unterbau zum Fahren und Tragen.

- 2 Geräte für Kom 5021/72
- 3 Geräte für Kom 4802/72
- 3 Geräte für Kom 4421/70
- 10 Geräte für Kom 4408/70
- 3 Geräte für Kom 4082/70
- 3 Geräte für Kom 3787/69
- 1 Gerät für Kom 2880/66
- 2 Geräte für Kom 2239/64
- 4 Geräte für Kom 2193/64
- 2 Geräte für Kom 1920/63
- 4 Geräte für Kom 1551/62

Bauvorhaben:

Jahr	Datum	Name
1972	1.12.	
Geszeichnet		
Geprüft		
Normgepr.		

**Gustav Blenk**

Gewerbehygienische + Lüftungstechnische Anlagen  
 1 Berlin 49 (Lichtenrade) Ruf 7449119  
 (745 2819)

Maßstab 1:5	Luftheizgerät 1200m <sup>3</sup> /h, 21KW für Drehstrom 220 u. 380 Volt	A1-1041 A Ersatz für Ersetzt durch
----------------	--	--